



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-8501CU0345**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	FIRAT PLASTIK KAUCUK San. ve Tic. A.S. Türkoba Köyü PK 12, TR-34907 Büyükçekmece Istanbul
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	FIRAT PLASTIK KAUCUK San. ve Tic. A.S. Türkoba Köyü PK 12, TR-34907 Büyükçekmece Istanbul
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Pressverbindern aus Metall und Verbundrohren PE-Xb/Al/PE-Xb, Typ M-MV
<b>Modell</b> <i>model</i>	FIRAT PRESS FITTINGS
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 123805/17-I vom 09.07.2019 (SKZ) KTW-Prüfung: KR 106/18 vom 17.09.2018 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 160/16 vom 05.12.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0227/19 vom 03.09.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) DVGW W 534-(P) (01.07.2015) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	09.07.2024 / 17-0398-WNE

TR-03/04-AZ

12.11.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wimmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
FIRAT PRESS FITTINGS	Nenndurchmesser: DN 16 x 2,00 mm	
FIRAT PRESS FITTINGS	Nenndurchmesser: DN 20 x 2.00 mm	

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
DW-8231CT0339	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	TIG PIPE/TIG PIPE	FIRAT PLASTIK KAUÇUK San. ve Tic. A.S.

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

zu verwendende Verbinder: Pressverbinder aus Metall: FIRAT PRESS FITTINGS  
zu verwendende Rohre: Verbundrohr PE-Xb/Al/PE-Xb: TIG PIPE